

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Gartenstadt	21.05.2021	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Belüftungsanlagen in Schulen**

Vorlage Nr.: 20213429

Stellungnahme Bereich Schulen

Luftreinigungsgeräte sind für Unterrichtsräume mit mangelndem Lüftungsergebnis vorgesehen. Der Bedarf an Luftreinigungsgeräten wurde durch die Bereiche Schulen und Gebäudewirtschaft festgestellt. Im Stadtteil Gartenstadt wurden für die Grundschule Ernst-Reuter-Schule 15 Geräte bestellt und installiert.

Die restlichen Schulen im Stadtteil Gartenstadt haben keinen Bedarf an Lüftungsgeräten gemeldet.

Auskunft bezüglich stationärer Lüftungsanlagen erteilt der Bereich Gebäudewirtschaft.