

TOP

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Rheingönheim	16.11.2022	öffentlich

**Anfrage der sozialliberalen Fraktion im Ortsbeirat
Energetische Ertüchtigung des Gemeindehauses Hauptstraße 210**

Vorlage Nr.: 20225526

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

Anfrage:

Die sozialliberale Fraktion im Ortsbeirat Rheingönheim bittet die Verwaltung um Auskunft: Im Zuge der schon länger geplanten Sanierung des Gemeindehauses bittet die SPD Fraktion um Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche Räume im Gemeindehaus werden für die z.Z. anfallenden Arbeiten und Betreuungen benötigt.

Antwort zu. 1: Es werden keine Räume im Gemeindehaus für die anfallenden Arbeiten benötigt. Die Maßnahme ist im BGA als Dach- und Fassadensanierung mit Kelleraußenbereich genehmigt.

2. Wie wird sichergestellt, dass der Energieverbrauch (Strom, Gas) auf das Notwendige begrenzt wird.

Antwort zu. 2: Es wurden bereits Maßnahmen vorbereitet, dass die Raumtemperaturen in Verwaltungsbereichen auf 19°C begrenzt werden. Den Stromverbrauch müssen die Nutzer selbst verantworten.

3. Wieviel Gas in m³ wurde 2021 verbraucht. Wie hoch waren die Kosten dafür in €?

Antwort zu. 3: Es wurden 2021 66.229 kWh Gas verbraucht. Kosten: 3.277,59 Euro.

4. Wieviel Strom in kWh wurde 2021 verbraucht Wie hoch waren die Kosten dafür in €?

Antwort zu. 4: Es wurden 2021 3.430 kWh Gas verbraucht. Kosten: 1.089,95 Euro.

5. Wird eine Solaranlage im Zuge der Sanierung aufgebaut? Oder wenigstens Vorbereitungen für den Aufbau getroffen!

Antwort zu. 5: Es wird im Zuge der Dachsanierung eine Untersuchung der Dachkonstruktion geben. Falls notwendig, wird der Dachstuhl verstärkt, so dass eine Photovoltaikanlage installiert werden kann.

4-13: H. Kazik (4-13@Ludwigshafen.de)