

TOP III.1.3

Gremium	Termin	Status
Jugendhilfeausschuss	19.09.2024	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Maßnahmefreigaben gemäß Erbbaurechts- und Geschäftsbesorgungsverträge für Kindertagesstätten Freier Träger in Gebäudeträgerschaft der GAG

Vorlage Nr.: 20240220

ANTRAG

Die Durchführung der Maßnahmen kann wie folgt freigegeben werden:

1. Kath. Kita Heilig Geist, Georg-Herwegh-Straße 43 1.564,34 Euro 2. Kath. Kita St. Josef, Leuschnerstraße 149 4.229,40 Euro

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 5.793,74 Euro sind im Haushaltsplan 2024 im Budget 3-15 unter dem Sachkonto 5629000 "Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten" eingeplant. Gemäß § 99 Abs. 1 Nr. 1 GemO handelt es sich hierbei um Aufwendungen, zu deren Leistung die Stadt Ludwigshafen aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages verpflichtet ist.

Im Jahr 2013 wurden durch den Stadtratsbeschluss vom 25.06.2012 Erbbaurechts- und Geschäftsbesorgungsverträge zwischen der Stadt Ludwigshafen und der GAG für 15 Kindertagesstätten freier Träger abgeschlossen. Die GAG ist im Rahmen dieser Verträge für die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen an diesen Gebäuden verantwortlich und erhält hierfür von der Stadt eine jährliche Aufwandsentschädigung. Folgende Maßnahmen werden beantragt:

1. Katholische Kindertagesstätte Heilig Geist, Georg-Herwegh-Straße 43, 67061 Ludwigshafen am Rhein

Die GAG beantragt die Übernahme der Kosten für die Sanierungsmaßnahmen in der katholischen Kindertagesstätte Heilig Geist. Durch eine undichte Stelle im Lichtkuppelbereich des Trapezblechdaches kam es zu einem Wassereintritt ins Gebäude. Die undichte Stelle soll durch Ausbesserung der Lichtkuppeln beseitigt werden.

Die Kosten für diese Maßnahme betragen 1.564,34 Euro.

Der Bereich Bauverwaltung hat die Maßnahme geprüft und die Gesamtkosten in Höhe von 1.564,34 Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet.

2. Katholische Kindertagesstätte St. Josef, Leuschnerstraße 149, 67063 Ludwigshafen am Rhein

Die GAG beantragt die Übernahme der Kosten für die Sanierungsmaßnahmen in der katholischen Kindertagesstätte St. Josef. Im Sanitärbereich der Kindertagesstätte wurde im Rahmen einer Überprüfung der Thermostate festgestellt, dass an diesem 6 Kinderwaschbecken angeschlossen sind, die weder eine Spülautomatik, noch einen Verbrühungsschutz aufweisen. Dieser ist dringend nachzurüsten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Waschbecken durch Vermeidung weiterer Schäden zu gewährleisten und die entsprechenden hygienischen Anforderungen der Unfallkasse für die Nutzung des Sanitärbereiches durch die Kinder zu erfüllen.

Die Kosten für diese Maßnahme betragen 4.229,40 Euro.

Der Bereich Bauverwaltung hat die Maßnahme geprüft und die Gesamtkosten in Höhe von 4.229,40 Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet.