

TOP 7

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	05.11.2024	öffentlich

**Anfrage der CDU/FWG-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Pflasterung Schlosshof Maudach**

Vorlage Nr.: 20240491

Stellungnahme der Verwaltung

Im Zuge der Maßnahmen wurden rund 30-40 % des inneren Hofbereiches von 320 m² in Mitleidenschaft gezogen. Ein richtiger Unterbau ist ebenfalls nicht vorhanden. Die Asphaltdecke weist daher in größeren Bereichen Rißbildung auf, so dass der Belag insgesamt wohl keine längere Lebensdauer haben wird. Ebenso ist auch die Entwässerung zum gebäude hin neu herzustellen. Eine denkmalgerechte Herstellung mit dem historischen Pflaster ist wünschenswert. Daher wird derzeit geprüft, ob die Neuherstellung mit dem Pflaster sich insgesamt wirtschaftlich darstellen lässt.