

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oppau	28.01.2025	öffentlich

**Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Sicherheit der Fußgängerbrücke über den Brüsseler Ring, Pfingstweide**

Vorlage Nr.: 20250794

Stellungnahme Bereich Tiefbau

Frage 01:

Welche Schäden liegen an der Brücke BW0003 (Fußgängerbrücke über den Brüsseler Ring, Pfingstweide) vor?

Das Bauwerk BW0003 ist an vielen Stellen stark durchfeuchtet. Viele Fugen sind undicht, das Fugenmaterial ist gerissen und spröde. Über das gesamte Bauwerk bestehen Feuchtigkeitsschäden mit Tauwassersalzeintrag, die die Bewehrung schädigen. Aus den genannten Gründen ist der Beton an vielen Stellen abgeplatzt und die Bewehrung liegt frei. Die Brückenaufleger haben sich verformt.

Frage 02:

Weisen die beiden Brücken BW0001 „Londoner Ring“ und BW 0002 „Prager Straße“ ein ähnliches Schadensbild auf?

Die beiden Brücken BW0001 „Londoner Ring“ und BW 0002 „Prager Straße“ weisen die gleichen Schäden auf, jedoch nicht im selben Umfang wie bei BW0003.

Frage 03:

Über welchen Zeitraum wird sich die Instandsetzung erstrecken?

Eine Aussage über Instandsetzungen kann erst nach weiteren Untersuchungen am Bauwerk erfolgen.

Frage 04:

Ist eine Sperrung für den Fußgängerverkehr geplant?

Lediglich für die Untersuchungen ist das Bauwerk BW0003 zu sperren. Dies wird in der nächsten Zeit umgesetzt werden.

Frage 05:

Wird die Instandsetzung aus den Mitteln der Ausbaubeiträge finanziert?

Nein. Instandsetzungen der Bauwerke werden aus dem Finanz- oder Ergebnishaushalt finanziert.

